

TABELA E SANKSIONEVE TË ISHTI-T PËR INSPEKTIMET E PERIUDHËS MARS 2017

| NR | DATA E KONTROLLIT | EMRI I SUBJEKTIT | VENDODHJA FIZIKE E OBJEKTIT | TREGUESIT E KONSTATUAR / NATYRA E SHKELJES | MASAT ADMINISTRATIVE | REFERENCA LIGJORE | SHENIME |
|----|-------------------|----------------------------|--|--|----------------------|---|---------|
| 1 | 17.03.17 | Shega Oil | Aut. Tiranë -Durrës, Km 12, Tiranë | Temperatura e flakërimit 35.5 °C, nga min 55 °C i lejuar | 1,500,000 | Ligji nr. 8450, datë 24.02.1999 i ndryshuar; neni 15 pika 6, si dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma “j” | |
| 2 | 16.03.17 | Shkreli 2004 | Aksi LE-SH, Balldre, Lezhë | Temperatura e flakërimit 46.5 °C, nga min 55 °C i lejuar | 1,500,000 | Ligji nr. 8450, datë 24.02.1999 i ndryshuar; neni 15 pika 6, si dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma “j” | |
| 3 | 27.03.17 | Grand Gas Albania | Njësia bashkiake nr. 6, K.Pezës, Tiranë | Mbush bombula në kundërshtim me ligjin | 700,000 | Ligji 8450 dt. 24.02.1999 I ndryshuar;NENI 15, PIKA 1 dhe 4,dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma “i” | |
| 4 | 08.03.17 | Delvina Gas Company | Delvinë, Lgj Sinan Ballaci | Mos respektim i kushteve teknike | 1,000,000 | Ligji 8450 dt. 24.02.1999 I ndryshuar;NENI 14, PIKA 1 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma “nj/iii” | |
| 5 | 15.03.17 | Maze Gas | Rr. Zenel Murra, Lgj. Uji i Ftohtë, Vlorë | Mos respektim i kushteve teknike | 500,000 | Ligji 8450 dt. 24.02.1999 I ndryshuar;NENI 15, PIKA 1 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma “nj/iv” | |
| 6 | 20.03.17 | Artan Pula | Babrru, Qendër, Ndërtesë Private, Nr.6 | Mos respektim i kushteve teknike | 500,000 | Ligji 8450 dt. 24.02.1999 I ndryshuar;NENI 15, PIKA 1 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma “nj/iv” | |
| 7 | 20.03.17 | Astrit Kerçuku | Gramsh, Lushnje | Mungese Dokumentacioni | 150,000 | Ligji 8450 dt. 24.02.1999 i ndryshuar;NENI 15, PIKA 7 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma “k” | |
| 8 | 15.03.17 | Gjergji Oil | Berdicë, Shkodër | Mungese Dokumentacioni | 100,000 | Ligji 8450 dt. 24.02.1999 I ndryshuar;NENI 15, PIKA 7 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma “k” | |

| | | | | | | |
|----|----------|--|---|--|---------|---|
| 9 | 07.03.17 | Ble & Si | Lagja Pavarsia, Vlore | Mungese Dokumentacioni | 150,000 | Ligji 8450 dt. 24.02.1999 i ndryshuar;NENI 15, PIKA 7 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma "k" |
| 10 | 29.03.17 | Jofar | Lgj Salo Halili, Rruga Faik Konica, Shkodër | Mungese Dokumentacioni | 100,000 | Ligji 8450 dt. 24.02.1999 i ndryshuar;NENI 15, PIKA 7 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma "k" |
| 11 | 30.03.17 | Grand Gas | Korçë, nuk eshte shkruar adresa | Mungese Dokumentacioni | 150,000 | Ligji 8450 dt. 24.02.1999 i ndryshuar;NENI 15, PIKA 7 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma "k" |
| 12 | 09.03.17 | "TONA & CO" Fab. Sallami | Zona Industriale Korçe | Mos miratim të Projektit Teknologjik të instalimit nën presion | 50,000 | Ligji nr. 32/2016 dt.24.03.2016 "Për garantimin e Sigurisë së Punës së Pajisjeve dhe Instalimeve nën Presion" neni 5, pika 1 dhe neni 19, pika 1 gërma "b" |
| 13 | 09.03.17 | "MIRELI" shpk Perpunim Qumeshti | Synej Kavaje | Mos paisje me Dëshmi Aftesie te personelit shfrytezues të paisjes/instalimit nën presion | 50,000 | Ligji nr. 32/2016 dt.24.03.2016 "Për garantimin e Sigurisë së Punës së Pajisjeve dhe Instalimeve nën Presion" neni 8, pika 6 dhe neni 19, pika 1 gërma "f" |
| 14 | 10.03.17 | "TRADITA" Punishte Kafe | Rr. Medar Shtylla Tirane | Instalim te bombolave te GLN nga subjekt i palicensuar | 200,000 | Ligji nr. 32/2016 dt.24.03.2016 "Për garantimin e Sigurisë së Punës së Pajisjeve dhe Instalimeve nën Presion" neni 5, pika 1 dhe neni 19, pika 1 gërma "c" |
| 15 | 27.03.17 | "GRANT GAS ALBANIA" | Yzberisht Tirane | Mos paisje me Dëshmi Aftesie te personelit shfrytezues të paisjes/instalimit nën presion | 50,000 | Ligji nr. 32/2016 dt.24.03.2016 "Për garantimin e Sigurisë së Punës së Pajisjeve dhe Instalimeve nën Presion" neni 8, pika 6 dhe neni 19, pika 1 gërma "f" |
| 16 | 20.03.17 | "EURO COMPANY" Autogaz | Rr. Don Bosko Tirane | Mos kryerje te inspektimit teknik periodic te rezervuareve te GLN nga nje Organ i Miratuar | 500,000 | Ligji nr. 32/2016 dt.24.03.2016 "Për garantimin e Sigurisë së Punës së Pajisjeve dhe Instalimeve nën Presion" neni 13, pika 1 dhe neni 19, pika 1 gërma "k" |
| 17 | 13.03.17 | TEA COMPANY Prodhim Birre | Rr. Konferenca Pezes Tirane | Mos paisje me Dëshmi Aftesie te personelit shfrytezues të paisjes/instalimit nën presion | 50,000 | Ligji nr. 32/2016 dt.24.03.2016 "Për garantimin e Sigurisë së Punës së Pajisjeve dhe Instalimeve nën Presion" neni 8, pika 6 dhe neni 19, pika 1 gërma "f" |

| | | | | | | | |
|----|----------|--------------------------|------------------------------|--|------------------|--|--|
| 18 | 29.03.17 | "Alfa 2" shpk | Otlak Berat | Shkelje të rregullave të sigurimit dhe shfrytëzimit teknik | 10,000 | Ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 i ndryshuar dhe Rregulloren e Shfrytezimit pika 5-35, 8-21 | |
| 19 | 29.03.17 | Petref Qato Person Fizik | Lagja Donika Kastrioti Berat | Shkelje të rregullave të sigurimit dhe shfrytëzimit teknik | 10,000 | Ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 i ndryshuar neni 7, pika 2 | |
| | | | | VLERA TOTALE E GJOBAVE | 7,270,000 | | |