

TABELA E SANKSIONEVE TË ISHTI-T PËR PERIUdhËN JANAR 2021

NR.	DATA E KONTROLLIT	EMRI I SUBJEKTT	VENDODHJA FIZIKE E OBJEKTIT	TREGUESIT E KONSTATUAR / NATYRA E SHKELJES	MASAT ADMINISTRATIVE	REFERENCA LIGJORE	SHENIME
1	29.12.2020	"Albanian Gas Company" sh.p.k	Adresë kryesore: Njësia Bashkiake nr. 2, Blv "Zhan D'Ark", Pallat, Zonë Kadastrale nr. 8150, Nr. Pasurie 4/285, Kati I, Tiranë, Dega: Gjokaj, Vorë, Tiranë	Subjekti tregon karburant jashtë normave të lejuara pasi konstatohet se ka shmangie në parametrat cilësorë për produktin gaz i lëngët GLN për përdorim për qëllim rezidencial, konkretisht për treguesin "tensioni i avujve manometrik në 40oC" e cila ka rezultuar 1259,80 kPA nga 1000 kPA që është minimumi i lejuar	300 000	Subjekti është gjobitur për shkelje të ligjit Nr. 8450, datë 24.02.1999 "Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre", i ndryshuar, nenit 16, pika 3.	
2	29.12.2020	"2A EuroGaz" sh.a	Adresë kryesore: Lagjia 18 Tetori, rruga Vath Korreshi, Ambienti me nr pasurie 1/31, Zona Kadastrale 8572, Lushnjë, Dega: Lagjia "Çlirimi", Rruga "Sako Hajdari", Ambienti me nr. pasurie 6/1, Zona Kadastrale 8571, Lushnjë, Fier	Subjekti tregon karburant jashtë normave të lejuara pasi konstatohet se ka shmangie në parametrat cilësorë për produktin Gaz i lëngët GLN për përdorim për qëllim rezidencial, konkretisht për treguesin "tensioni i avujve manometrik në 40°C" e cila ka rezultuar 1279,13 kPA nga 1000 kPA që është minimumi i lejuar	1 500 000	Subjekti është gjobitur për shkelje të ligjit Nr. 8450, datë 24.02.1999 "Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre", i ndryshuar, nenit 14, pika 9.	
3	21.12.2020	Ylli Bega	Përgjegjës i Sektorit të Sigurisë dhe Shëndetit në Drejtorinë Rajonale Tiranë/OSSH sha/OSHEE GROUP sha	Subjekti është gjobitur për 1.shkeljen e nenit 10 të ligjit nr.8734 datë 01.02.2001 "Për Garantimin e Sigurisë së Punës të Pajisjeve dhe të Instalimeve Elektrike"; 2.shkeljen e pikës 1-7 (shtojca 5 "Lista e inventarit të mjeteve mbrojtëse dhe të punës") dhe (shtojca 6 "Normat dhe afatet e kontrollit të mjeteve mbrojtëse); 3.shkeljen e pikave 1-11 deri 1-15 të Rregullores së Sigurimit Teknik, në përputhje me aktin e ekspertimit teknik të aksidentit, me pasojë plagosjen e elektrikistit të Njësisë nr.1, Drejtoria Rajonale Tiranë OSSH sh.a. OSHEE GROUP sh.a., z. Ylli Duzha, ndodhur në datën 22.09.2020, tek shtylla b/a ml e fiderit nr.26, N/St 110/20/10 kV në Rrugën "Valentina Pistoli, Selitë, Tiranë.	30 000	Subjekti është gjobitur në mbështetje të ligjit nr.8734, datë 01.02.2001(i ndryshuar) "Për Garantimin e Sigurisë së Punës të Pajisjeve dhe të Instalimeve Elektrike", neni 14, pika 2, germa ç , neni 17, pika 1, germa a, si dhe neni 17, pika 2.	
4	21.12.2020	Bardhyl Spaho	Punonjës i Njësisë Elektrike nr.1, Drejtoria Rajonale Tiranë OSSH sh.a. OSHEE GROUP sh.a	Subjekti mban përgjegjësi sipas pikave 1-2, 2-8, 3-30, për shkeljen e pikave 4-5 deri 4-9 dhe pikës 3-1 të Rregullores së Sigurimit Teknik, në përputhje me aktin e ekspertimit teknik të aksidentit, me pasojë plagosjen e elektrikistit të Njësisë nr.1/Drejtoria Rajonale Tiranë/OSSH sh.a./OSHEE GROUP sh.a., z. Ylli Duzha, ndodhur në datën 22.09.2020, tek shtylla b/a ml e fiderit nr.26, N/St 110/20/10 kV në Rrugën "Valentina Pistoli, Selitë, Tiranë.	50 000	Subjekti është gjobitur në mbështetje të ligjit nr.8734, datë 01.02.2001(i ndryshuar) "Për Garantimin e Sigurisë së Punës të Pajisjeve dhe të Instalimeve Elektrike", neni 14, pika 2, germa ç , neni 17, pika 1, germa a, si dhe neni 17, pika 2.	
5	20.01.2021	"Tegolaedilcentro" sh.p.k	Rruga Iliria, ND 18/1, Laprakë, Tiranë	Subjekti është gjobitur për mosrealizim detyrash në afat, në përputhje me dokumentacionin e inspektimit: Nr. ISHTI – DQ – 2020 – 003105 – 2/1, Nr. ISHTI – DQ – 2020 – 003105 – 2, Nr. ISHTI – DQ – 2020 – 003105 – 5, datë 23.10.2020 dhe Nr. ISHTI – DQ – 2021 – 000467 – 2/1, Nr. ISHTI – DQ – 2021 – 000467 – 2, Nr. ISHTI – DQ – 2021 – 000467 – 5, datë 20.01.2021.	100 000	Subjekti është gjobitur në mbështetje të ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001(i ndryshuar) "Për Garantimin e Sigurisë së Punës të Pajisjeve dhe të Instalimeve Elektrike", sanksionuar sipas nenit 17, pika 2.	
6	21.01.2021	Shoqata "QATAR CHARITY"	Rruga e Durrësit, Sheshi Rilindja, Kompleksi Karl Topia, Tiranë	Subjekti është gjobitur pasi është konstatuar shkelje e kërkesave ligjore të subjektit të inspektimit, në mbështetje të ligjit nr. 32/2016, pika 3 e Nenit 4, pika 1 e Nenit 6, Pika 1 e Nenit 7, pika 1 e Nenit 9 dhe pika 1 e Nenit 13.	500 000	Subjekti është gjobitur në mbështetje të ligjit nr. 32/2016 "Për Garantimin e Sigurisë së Punës të Pajisjeve dhe Instalimeve nën Presion", sanksionuar sipas nenit 19, pika 1.	

7	29.12.2020	"Albania Gas Tech" sh.a	Fshati Pjezë, Xhafzotaj, Durrës	Subjekti tregon karburant jashtë normave të lejuara pasi konstatohet se ka shmangie në parametrat cilësorë për produktin gaz i lëngët GLN, konkretisht për treguesin "tensioni i avujve manometrik në 40oC" e cila ka rezultuar 1541,74 kPA nga 1300 kPA që është minimumi i lejuar, konstatuar kjo sipas furnizimeve të kryera ndaj shoqërisë "Skenderi G", si edhe gjithashtu furnitori nuk ka lënë mostër në ruajtje gjatë furnizimit duke shkelur edhe pikën 1, të Urdhrit nr. 415, datë 09.12.2014 i MEI	1 500 000	Subjekti është gjobitur për shkelje të ligjit Nr. 8450 datë 24.02.1999, i ndryshuar, neni 14, pika 9	
---	------------	-------------------------	---------------------------------	---	-----------	--	--