

TABELA E SANKSIONEVE TË ISHTI-T PËR INSPEKTIMET E PERIUdhËS TETOR 2019

NR	DATA E KONTROLLIT	EMRI I SUBJEKTIT	VENDODHJA FIZIKE E OBJEKTIT	TREGUESIT E KONSTATUAR / NATYRA E SHKELJES	MASAT ADMINISTRATIVE	REFERENCA LIGJORE	SHENIME
1	17.10.2019	"FIN PEK PETROLEUM" sh.a	Dega: Lagjja Griz, Rruga Nacionale Fier Patos, Km 7, Zona Kadastrale me Nr. 2890, Nr. Pasurie 66/24	Subjekti nuk ka respektuar kushtet dhe normat teknike në instalimet dhe pajisjet, subjektit i mungon vërtetimi teknik,	1500 000	Për shkelje të ligjit nr. 8450, datë 24.02.1999“ Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, neni 14, pika 1, sanksionuar sipas nenit 25, pika 1, gërma (nj/iii)	
2	25.10.2019	"AGOIL-BA" sh.p.k	Zhame Dushk, Lushnje-Fier	Subjekti kishte mungesë të dokumentacionit Tekniko-Ligjor në stacionin e tregtimit të karburantit	100000	Për shkelje të neni 15 pika 7, i ligjit nr. 8450, datë 24.02.1999“ Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, subjekti gjebet për mungese dokumentacioni tekniko – ligjor, sanksionuar sipas nenit 25 pika 1 germa “k”	
3	03.10.2019	"Balkan Green Energy" shpk	Njësia Bashkiake nr.2, Rruga “Abdi Toptani”, Torre Drin, Ap.61, Tiranë	Për mosreagimin, veprimin e mbrojtjes rele me tokën, pasqyrimet e saj në librin operativ si dhe shënimet dhe komunikimet në mes operatorit të HEC-it lokal Dukagjin dhe personelit të mirëmbajtjes së rrjetit në Theth, në përputhje me aktin e ekspertimit teknik te dates 03.10.2019, të aksidentit me pasojë vdekjen e shtetasit Arjan Curri, ndodhur në dt. 23.09.2019, në fshatin Theth, Njësia Administrative Shalë, Bashkia Shkodër	50000	Për shkelje të pikës 1-10 të Rregullores së Sigurimit Teknik Elektrik, bazuar ne nenin 14 pika 2, germa (c) dhe (ç), neni 17 pika 1/a, si dhe nenit 17/2 të ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike”, sanksionuar sipas nenit 17 pika 2	

4	08.10.2019	"INTERNATIONAL HOSPITAL" sh.p.k	Km 01 i Rrugës dytësore të Autostradës Tirane- Durrës, Fushe Mezez, Kashar Tiranë	Subjekti ka mungesë të Dëshmisë së Aftësisë për punonjësit që përdorin pajisje/instalime nën presion	50000	Për shkelje të ligjit nr. 32/2016 "Për Garantimin e Sigurisë së Pajisjeve dhe Instalimeve nën Presion", Neni 8, pika (6) "Përgjegjësitë e Operatorit Ekonomik dhe punëmarrësit për shfrytëzimin e pajisjeve/instalimeve nën presion, sanksionuar sipas nenit 19, pika 1, germa (f), sanksionuar sipas nenit 19, pika 1, germa (f)	
TOTAL					1700000		