

TABELA E SANKSIONEVE TË ISHTI-T PËR KOMISIONIN MARS 2023

NR	DATA E KONTROLLIT	EMRI I SUBJEKTIT	VENDODHJA FIZIKE E OBJEKTIT	TREGUESIT E KONSTATUAR / NATYRA E SHKELJES	MASAT ADMINISTRATIVE	REFERENCA LIGJORE	SHENIME
1	16.01.2023	‘Subjekti “Alfa Gaz” sh.p.l	Ambjent i hapur, ZK 3712, Vol 8, Faqe 237, nr pasurie 197/2 Vaqarr, Tiranë	Subjekti është sanksionuar sipas Ligjit 8450 datë 24.02.1999, i ndryshuar, neni 25 germa (dh), pika (k.)	150 000	Subjekti është gjobitur për shkelje te Ligjit Nr. 8450 datë 24.02.1999, i ndryshuar, neni 15, pika 7 qe parashikon se “Në çdo stacion të shitjes së karburanteve mbahet dokumentacioni, në përputhje me normat e përcaktuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Hidrokarbureve”.	
2	17.01.2023	” Alban Lika” P.f	Adresë: Stacioni Zoteknik Xhafzotaj, objekti me nr. pasurie 14/7, ZK 2574, Rrashbull, Durrës	Subjekti ka penguar kryerjen e inspektimit dhe nuk ka pranuar të paraqesë dokumentacionin tekniko-ligjor dhe nuk lejon asnjë përfaqësues të paraqesë dokumentin tekniko-ligjor.	100 000	Subjekti është gjobitur për shkelje te Ligjit Nr10 433, date 16.06.2011 ”Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, neni 54 “Prishja e shenjave dalluese të ndalimit të veprimtarisë apo bllokimit të pajisjeve a instalimeve, si dhe çdo shenjë tjetër, të vendosura nga inspektorët, si dhe pengimi i inspektimit, nëse nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen me gjobë në vlerën nga 10 000 deri në 100 000 lekë	
3	02.02.2023	“Mon Cheri” sh.p.k.	Adresë : Godina Nova Home, Tiranë	Subjekti është gjobitur për mosrealizim të detyrave të lëna në afatin e përcaktuar, Subjektit nga inspektimi i mëparshëm i janë lënë detyra lidhur me mungesën e projektit elektrik në objektet e tjera që përfshin ky NIPT,	100 000	Për shkelje të ligjit 8734, datë 01.02.2001 të ndryshuar neni 48 “Shkelja e kërkesave ligjore nga subjekti i inspektimit” pika 6, “Moskorrigjimi i parregullsive brenda afatit të përcaktuar, sipas pikës 4 të këtij neni, përbën, veçmas, kundërvajtje administrative dhe dënimi kryesor mund të shoqërohet me dënimin plotësues, gjobë, në vlerë nga 10 000 deri në 100 000 lekë”,	Subjektit i është lënë për detyrë të plotësojë detyrat e lëna nga inspektorët për shkeljet e konstatuara të plotësoje kërkesat thelbësore të sigurisë për të gjitha pikat ku ushtron aktivitetin, të bëjë regjistrimin e impiantit elektrik për të gjitha ambientet ku ushtron aktivitet, ti nënshtrohet inspektimit periodik gjithë impianti në mbështetje të vkm nr. 245 datë 30.03.2016