

NR	DATA E KONTROLLIT	EMRI I SUBJEKTIT	ADRESA FIZIKE E OBJEKTIT	TREGUESIT E KONSTATUAR / NATYRA E SHKELJES	MASAT ADMINISTRATIVE	REFERENCA LIGJORE	NR. AKTI ADMINISTRATIV
1	15/5/2025	"Shakaj" Shpk NIPT:L76420202J	Adresa Kryesore: Novosele, Vlore	Subjekti Sipas Raport Testimit me Nr.3353/2 të datës 13.05.2025, subjekti rezulton me shkelje standarti te treguesit te sqfurit ne vlere 748.5 nga 10 qe eshte maksimumi i lejuar sipas metodes se testimit EN ISO 20846:2019	1 500 000	Ligjit nr. 8450 i datës 24.2. 1999, i ndryshuar, neni 15 pika 6dhe neni 25, pika 1 germa j	Nr. ISHTI-DQ-2025-002988 - 5
2	12/6/2025	"VA&VA-G" Shpk NIPT: K38207315U	Adresa Kryesore: :Lagja Gurra, Rruga Shtraus, Lezhe	Subjekti ka kryer mbushje te bombulave te gazit te perdorimit familjar	500 000	Ligjit nr. 8450 i datës 24.2. 1999, i ndryshuar, neni 15 pika 1 dhe neni 25, pika 1 germa nj	Nr PROT. 4380/3
3	12/6/2025	"Emanuel Gas" Sh.p.k NIPT:K418130505A	Adresa Kryesore: Shenkoll, ishull Lezhe	Subjekti ka kryer mbushje te bombulave te gazit te perdorimit familjar	500 000	Ligjit nr. 8450 i datës 24.2. 1999, i ndryshuar, neni 15 pika 1 dhe neni 25, pika 1 germa nj	Nr PROT. 4379/3